

I.C. " Nicola Sole" Senise
PROT. N° 4563 CLASSI/ A/35
del 27/09/2017

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo di Senise

Oggetto: comunicazione in merito al sopralluogo svolto presso il plesso Giardini di Senise

Dal sopralluogo svolto in data 27/09/2017 presso il plesso Giardini di Senise si è riscontrato il distacco e quindi il crollo di un pezzo di intonaco dell'intradosso del solaio di copertura.

In relazione a detta evenienza, il sottoscritto Ing. Giuseppe Sassone, quale R.S.P.P., comunica alla S.V. la necessità, al fine di tutelare la sicurezza degli alunni e di tutto il personale, di sospendere le attività didattiche provvedendo allo spostamento in altri luoghi sicuri fino a quanto non si provvederà alla verifica tecnica di tutti gli intonaci e le dovute garanzie da parte degli enti preposti.

Senise, 27/09/2017

R.S.P.P.

Ing. Giuseppe Sassone

